



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-22989

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Контроллеры измерительные ROC/FloBoss серии 300, 400, 500, 800
с маркировкой взрывозащиты ExnAIIТ4.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1300 (9026 10 990 9)

Изготовитель (поставщик): Изготовитель: фирма "Emerson
Process Management, Flow Computer Division" (США); поставщик:
ООО "Эмерсон" (115114, г. Москва, ул. Летниковская, 10, стр. 2).

Основание выдачи разрешения: Сертификат соответствия
НАНИО "ЦСВЭ" № РОСС US.ГБ05.В01778 от 31.10.2006 г., протокол
испытаний № 368.2006-И от 11.10.2006 г., акт о результатах анализа
состояния производства № 41-ПП/06 от 26.05.2006 г.

Условия применения:

1. Разрешены к применению во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл. 7.3 ПУЭ и в соответствии с отраслевыми нормами и правилами безопасности.
2. Внесение изменений в конструкцию контроллеров возможно только по согласованию с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 01.12.2009

Дата выдачи 01.12.2006

Заместитель руководителя
Н.Г. Кутьин



АА 016536