

EG-Konformitätserklärung
Emerson Process Management Valve Actuation, LLC

Emerson Process Management Valve Actuation, LLC erklärt unter unserer alleinigen Verantwortung, dass die unten aufgeführten Produkte den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 94/9/EG vom 23. März 1994 entsprechen.

Produkte: TEC 2000 Ventil-Stellantrieb, ECP 2000 Ventil-Stellantrieb und RDM-Fernanzeigemodul

Benannte Stelle: SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston, Chester, CH4 9JN, England

Konformität wurde anhand der folgenden Dokumentation nachgewiesen:

EG-Baumusterprüfbescheinigung Sira 03ATEX1510X, Ausgabe 5 (2. Mai 2013)

Die Einhaltung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen wurde unter Bezugnahme auf die folgenden Standards bewertet:


EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007
EN 60079-31:2009

Die Ventil-Stellantriebe entsprechen den Anforderungen der EMV Richtlinie 2014/30/EU der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

Die Ventil-Stellantriebe entsprechen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

GAP-Analyse erfolgte zwischen EN 60079-0:2009 und EN 60079-0:2012. Es wurden keine Auswirkungen für das aktuelle Design mit dem aktualisierten Standard gefunden.

Der oben genannte Gegenstand der Erklärung erfüllt die Anforderungen der einschlägigen Gesetzgebung der EU-Harmonisierungsrichtlinie 94/9/EG (bis zum 19. April, 2016) und Richtlinie 2014/34/EU (vom 20. April, 2016).



Jack Booker, Electric Actuator Engineering Manager

22. März 2016

Hauptsitz & Fabrik

**Emerson Process Management Valve Actuation, LLC 13840 Pike Road, Missouri City,
TX 77489 USA**

Vertrieb für Östliche Hemisphäre

**Emerson Process Management Valve Actuation, LTD
6-7 Galaxy House, New Greenham Park, Newbury, Berkshire RG 19 6HW, England**